

Psary, dnia 7 listopada 2019 roku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Zamawiający – Powiat Ostrowski, Dom Pomocy Społecznej w Psarach działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 poz 1986 ze zm) odpowiada na pytania zadane w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowych w budynku Pawilonu angielskiego Domu Pomocy Społecznej w Psarach.

Pytanie 1:

„Proszę o udzielenie informacji dotyczących opraw oświetlenia, ponieważ załącznik nie zawiera szczegółowego opisu i nie jest podane na waszej stronie”.

Lampa 1-typ lampa prostokątna o wymiarach 120 x 30 cm z ledowymi źródłami światła

Lampa 2-typ lampa kwadratowa o wymiarach 60x60 cm z ledowymi źródłami światła

Pytanie 2:

„Proszę o określone czy wypełnienie stolarki drzwiowej czy mają być z płyty wiórowej otworowej”.

Tak wypełnienie stolarki drzwiowej – z płyty wiórowej otworowej lub pełnej.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Psarach
mgr Milena Przybylska