

DPS.ORA.3430.3.2020

Psary, dnia 23 listopada 2020 roku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Zamawiający – Powiat Ostrowski, Dom Pomocy Społecznej w Psarach działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz 1986 ze zm) odpowiada na pytania zadane w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie remontu tarasu przy budynku Pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Psarach Etap II:

Pytanie 1:

„1. W dokumentacji zostały umieszczone nazwy płyt tarasowych. Nasz dostawca nie może odnaleźć po tych nazwach takich płyt. Proszę zatem o podanie dokładnych nazw i marki płyt tarasowych, o ile to możliwe wraz z numerem produktu.

Ad.1

W dokumentacji podane są parametry które muszą spełniać płyty tarasowe, zgodnie z dokumentacją przetargową dopuszczalne jest zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z zapisami w siwz tj:

a) jeżeli w załącznikach do niniejszej SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

b) Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywane w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje także, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia zamienne inne niż określone w dokumentacji posiadać będą parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe gorsze od określonych w dokumentacji, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dalej zostanie odrzucona.

- w przypadku płyt tarasowych ze względu na charakter obiektu i to, że znajduje się pod ochroną konserwatorską konieczne będzie uzgodnienie wybranych płyt z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Pytanie 2:

„2. Płyty tarasowe zostaną zamontowane na odpowiednich dystansach i w związku z tym pomiędzy płytą, a podłożem powstanie szczelina. Pytanie dotyczy właśnie tej szczeliny, czy ma ona być zamaskowana obróbką z blachy na krawędziach końcowych. Jeśli tak, to jaką. Nie wynika to z dokumentacji.

Ad.2

W projekcie założono, że ze względu na wielkość tarasu płyty nie będą poziomowane, a układane zgodnie ze spadkiem - czyli dystans między pokryciem a płytami będzie mniej więcej stały - w związku z tym przyjęto, że szczelina między płytami a krawędzią tarasu będzie na tyle mała, że nie będzie wymagała dodatkowej obróbki. W przypadku zastosowania innego rozwiązania można zastosować na krawędziach tarasu płyty z elementem czołowym, zapewnić należy jednak swobodny przepływ i wypływ wody opadowej.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Psarach

mgr Milena Przybylska